

## Budova A1 – administrativní budova



Adresa: Policejní akademie ČR, Lhotecká 559/7, Praha 4

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.

### Základní přehled přístupnosti



### Základní charakteristika

Areál Policejní akademie ČR spravuje Ministerstvo vnitra ČR a slouží studentům, administrativním zaměstnancům i profesionálům z řad ozbrojených sborů. V areálu se nacházejí: vysoká škola a rektorát, slavnostní aula, studijní knihovna, odborná knihovna, prodejna odborné literatury, administrativní prostory, polygrafická dílna pouze pro potřeby akademie, jídelna pro zaměstnance a studenty, bufet pro veřejnost, bazén, vnitřní střešnice, venkovní i vnitřní sportoviště, prostory pro ubytování, zdravotní středisko a kadeřnictví.

Budova A1 slouží jako kancelářský objekt pro zaměstnance MV ČR. Budova je dvěma spojovacím krčky ve 2. patře propojená s budovou A2 rektorátu PA ČR.

### Přístup k areálu, MHD a parkování

Uzavřený areál Policejní akademie ČR se rozkládá u Lhotecké ulice. Od nejbližší oboustranné zastávky MHD „Sídliště Lhotka“ vede ke vchodu z obou směrů příjezdu bezbariérová trasa (100 m, nebo 240 m při přecházení ulice). Parkování pro ZTP není vyhrazeno.

### Přístup k budově A1

Od vchodu do areálu a vrátnice podél uliční fasády je nutné po chodníku překonat výškové rozdíly (obrubník 10-13 cm). Je možné použít málo frekventovanou areálovou komunikaci a po přechodu přijít ke vchodu do budovy přes snížený obrubník.

### Interiér

V úroňovém vstupu hlavního vchodu do budovy A1 se otevírají ven dvoje mechanické prosklené dveře. Křídlo dveří vždy 90 cm. Ve vedlejším vchodu mechanické dveře otevíravé ven, křídlo dveří o šířce 90 cm. Před dveřmi je u obou vchodů v podestě kovový rošt (velikost +2 cm), u vedlejšího vchodu schůdek +3 cm.

V levé části přízemí je veřejnosti přístupný bufet. Vchodové dveře z chodby jsou široké 80 cm. Obslužný pult ve výšce 84 cm, bez podjezdu. Část sortimentu je samoobslužná a v horším dosahu. Ovládání kávovaru ve výšce 125 cm. Stoly s podjezdem 72 cm.

Budova má 13 pater, ve kterých sídlí administrativní zázemí PAČR. Všechna patra vertikálně propojují výtahy a schodiště. Na podlažích jsou k dispozici běžná WC, kuchyňky. Vchody do kanceláří jsou standardně 80 cm.

### Výtahy

Budovu A1 vertikálně propojují 4 osobní výtahy s automatickými dveřmi o šířce 80 cm. Přivolávání výtahu ve výšce 119 cm. Velikost kabiny 100 x 130 cm. Tablo ovládání výtahu je v dosahu. Kabina bez dalšího vybavení.

### Sociální zařízení

V administrativní budově jsou uživatelům k dispozici běžná WC, na každém podlaží, o dámských a pánských toaletách. Vchod do pánských a dámských WC o šířce 80 cm. Kabiny v dostatečném množství.

Úpravy pro nevidomé a sluchově postižené nejsou k dispozici.

## Budova A2 - rektorát



Adresa: Policejní akademie ČR, Lhotecká 556/7, Praha 4

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.

### Základní přehled přístupnosti



### Základní charakteristika

Areál Policejní akademie ČR spravuje Ministerstvo vnitra ČR a slouží studentům, administrativním zaměstnancům i profesionálům z řad ozbrojených sborů. Studenti akademie jsou přijati na základě běžného přijímacího řízení na vysoké školy. V rámci studia některých bakalářských oborů studenti absolvují povinně volitelné předměty Sebeobrana a profesní příprava, Střelecká příprava. V areálu se nacházejí: vysoká škola a rektorát, slavnostní aula, studijní knihovna, odborná knihovna, prodejna odborné literatury, administrativní prostory, polygrafická dílna pouze pro potřeby akademie, jídelna pro zaměstnance a studenty, bufet pro veřejnost, bazén, vnitřní stělnice, venkovní i vnitřní sportoviště, prostory pro ubytování, zdravotní středisko a kadeřnictví.

V budově A2 sídlí rektorát, vědecká knihovna a polygrafická dílna. Budova je dvěma spojovacím krčky ve 2.patře propojená s budovou A1.

### Přístup k areálu, MHD a parkování

Uzavřený areál Policejní akademie ČR se rozkládá u Lhotecké ulice. Od nejbližší oboustranné zastávky MHD „Sídliště Lhotka“ vede ke vchodu z obou směrů příjezdu bezbariérová trasa (100 m, nebo 240 m při přecházení ulice). Parkování pro ZTP není vyhrazeno.

### Přístup k budově A2

Od vchodu do areálu a vrátnice s neomezeným provozem pokračuje bezbariérová trasa po málo frekventované areálové komunikaci. Z komunikace na pevnou rampu je nutné překonat nájezd s nepravidelným sklonem (podélný až 28,1%, šířka nájezdu 130 cm, délka 57 cm). Nájezd z litého asfaltu upravuje přejezd kamenného obrubníku (+ 16 cm). Trasa pokračuje na pevnou rampu o délce 10,2 m a sklonu 4,9% a po zastřešeném chodníku k budově A2.

**Trasu od vrátnice k budově A2 po chodníku nedoporučujeme** - je nutné překonávat nesklopené obrubníky s výškovými rozdíly 5 – 15 cm a k budově A2 + 10 schodů.

### Interiér

V úrovněm vstupu do budovy A2 rektorátu Policejní akademie ČR jsou dvoje prosklené dvoukřídlé dveře (šířka 140 cm, křídlo 70 cm). Informační systém je instalován v zádveří vchodu. V přízemí se nachází podatelna (zvonek ve výšce 132 cm), kanceláře akademie a archiv přístupný po rampě o šířce 100 cm, sklon 21,2%.

V 1. patře je veřejnosti přístupná vědecká knihovna se studovnou. Do knihovny vedou dvoukřídlé prosklené dveře (šířka křídla 80 cm) za dveřmi je instalován bezpečnostní rám. Výpůjční pult (výška 106 a 72 cm) je bez podjezdu. Studijní místa v podjezdem ve výšce 73 cm.

Ve 2. patře sídlí rektorát, kancelář kvestora a zasedací místnosti. Uzavřená část chodby rektorátu je nepřístupná – 4 schody.

### Výtahy

Budovu A2 vertikálně propojují 2 osobní výtahy s dveřmi otevíravými ven (šířka 80 cm) a vnitřními bezpečnostními dveřmi. Přivolávání výtahů ve výšce 119 cm.

Výtah č. 1 – rozměry kabiny šířka 130 cm, hloubka 110 cm snižená o otevření dveří, kabina vybavena madlem. Tablo ovládání výtahu obsahuje pouze informaci o patrech, výtah je bez dalšího vybavení.

Výtah č. 2 – rozměry kabiny šířka 100 cm, hloubka 216 cm. Tablo ovládání výtahu obsahuje pouze informaci o patrech, výtah je bez dalšího vybavení.

Výtahy spojují přízemí 1. a 2. patro. Suterén je s přízemím přístupný nákladním výtahem.

### Sociální zařízení

V budově rektorátu jsou uživatelům k dispozici běžná WC, na každém podlaží, o dámských a pánských toaletách. Vchod do pánských WC o šířce 80 cm, do dámských 60 cm. Kabiny v dostatečném množství. Na WC není přebalovací pult.

### Bezbariérové WC I.

Bezbariérové WC se nachází u auly v přízemí budovy C. Před samootevíracími prosklenými dveřmi je + 1 schod, který zpřístupňuje v provozní době budovy nájezdová mobilní rampa o šířce 102 cm. Dveře do kabiny jsou široké 80 cm, otevíravé ven, jsou opatřené madlem a zámkem odjistitelným zvenku. Velikost kabiny 170 x 160 cm. Mísa (výška 47 cm) se nachází proti dveřím, nástup na mísu z boku, obě madla jsou funkční. Toaletní papír je instalován v dosahu mísy, splachování mísy boční. Umyvadlo je opatřené sklopným zrcadlem a má dostatečný podjezd. V kabině není nouzové signalizační zařízení a přebalovací pult.

Úpravy pro nevidomé a sluchově postižené nejsou k dispozici.

## Budova B - výukové prostory



Adresa: Policejní akademie ČR, Lhotecká 556/7, Praha 4

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.

### Základní přehled přístupnosti



### Základní charakteristika

Areál Policejní akademie ČR spravuje Ministerstvo vnitra ČR a slouží studentům, administrativním zaměstnancům i profesionálům z řad ozbrojených sborů. Studenti akademie jsou přijati na základě běžného přijímacího řízení na vysoké školy. V rámci studia některých bakalářských oborů studenti absolvují povinně volitelné předměty Sebeobrana a profesní příprava, Střelecká příprava. V areálu se nacházejí: vysoká škola a rektorát, slavnostní aula, studijní knihovna, odborná knihovna, prodejna odborné literatury, administrativní prostory, polygrafická dílna pouze pro potřeby akademie, jídelna pro zaměstnance a studenty, bufet pro veřejnost, bazén, vnitřní stělnice, venkovní i vnitřní sportoviště, prostory pro ubytování, zdravotní středisko a kadeřnictví.

### Přístup k areálu, MHD a parkování

Uzavřený areál Policejní akademie ČR se rozkládá u Lhotecké ulice. Od nejbližší oboustranné zastávky MHD „Sídliště Lhotka“ vede ke vchodu z obou směrů příjezdu bezbariérová trasa (100 m, nebo 240 m při přecházení ulice). Parkování pro ZTP není vyhrazeno.

### Přístup k budovám

Od vchodu do areálu a vrátnice s neomezeným provozem pokračuje bezbariérová trasa po málo frekventované areálové komunikaci. Z komunikace na pevnou rampu je nutné překonat nájezd s nepravidelným sklonem (podélný až 28,1%, příčný neměřen, šířka nájezdu 130 cm, délka 57 cm). Nájezd z litého asfaltu upravuje přejezd kamenného obrubníku (+ 16 cm). Trasa pokračuje na pevnou rampu o délce 10,2 m a sklonu 4,9% a po zastřešeném chodníku spojujícím budovy A2 (rektorát), B (akademie) a C (aula, jídelna) k vchodům do jednotlivých budov.

**Trasu od vrátnice k budovám A2, B a C vpravo ani vlevo po chodníku nedoporučujeme** - je nutné překonávat nesklopené obrubníky s výškovými rozdíly 5 – 15 cm a pokračovat po schodišti přiléhajícím k budově C + 3 schody, k budově A2 + 10 schodů, nebo přes stoupající hranu pevné rampy.

### Interiér

V úrovněném vstupu do budovy B Policejní akademie ČR jsou instalovány automatické prosklené dveře s dostatečným průchodem. V hlavním vestibulu budovy je umístěn informační systém, kiosky s internetem, odpočinková místa. Na balkonu vestibulu přístupném výtahem je bufet, samoobslužné automaty na nápoje a místa pro možnost ohřevu vlastní stravy. Stolečky mají podjezd 74 cm. Mezi nábytkem uličky průchodu přes 150 cm. V pravém přízemí najdeme studijní oddělení. Z vestibulu

uživatelé přistupují k výtahům a schodištím, vedoucím do dalších podlaží, kde se nacházejí učebny a posluchárny, v suterénu budovy je knihovna a další servisní provozy veřejnosti nepřístupné. Vstupní dveře do učeben jsou standardizované na 80 cm. Posluchárny mají stupňovité uspořádání.

Ke knihovně naviguje informační systém. Dveře z chodby jsou otevíravé ven, dvoukřídlé o šířce 160 cm, křídlo s průjezdem 75 cm. Výpůjční pult ve výšce 92 cm, bez podjezdu. Stolky ke studiu a s PC mají dostatečný podjezd. Před knihovnou jsou instalovány odkládací uzamykatelné skříňky.

### Výtahy

Budovu B vertikálně propojují 4 osobní výtahy. Přivolávání výtahu ve výšce 130 cm. Průchod do výtahu automaticky otevíravými dveřmi o šířce 80 cm, kabina výtahu o velikosti šířka 100 cm x hloubka 130 cm. Tablo ovládání výtahu v dosahu. Kabina vybavena madlem. Výtah propojuje všechna podlaží včetně suterénu.

### Bezbariérové WC I.

Bezbariérové WC se nachází u auly v přízemí budovy C. Před samootevíracími prosklenými dveřmi je + 1 schod, který zpřístupňuje v provozní době budovy nájezdová mobilní rampa o šířce 102 cm. Dveře do kabiny jsou široké 80 cm, otevíravé ven, jsou opatřené madlem a zámkem odjistitelným zvenku. Velikost kabiny 170 x 160 cm. Mísa (výška 47 cm) se nachází proti dveřím, nástup na mísu z boku, obě madla jsou funkční. Toaletní papír je instalován v dosahu mísy, splachování mísy boční. Umyvadlo je opatřené sklopným zrcadlem a má dostatečný podjezd. V kabině není nouzové signalizační zařízení a přebalovací pult.

### Běžná WC

V budově akademie jsou uživatelům k dispozici běžná WC, na každém podlaží, vždy čtyři sociální zařízení (symetricky v levém a pravém křídle budovy) o dámských a pánských toaletách. Vchod do pánských WC o šířce 80 cm, do dámských 60 cm. Kabiny v dostatečném množství. Na WC není přebalovací pult.

Úpravy pro nevidomé a sluchově postižené nejsou k dispozici.

## Budova C - aula



Adresa: Policejní akademie ČR, Lhotecká 556/7, Praha 4

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.

### Základní přehled přístupnosti



### Základní charakteristika

Areál Policejní akademie ČR spravuje Ministerstvo vnitra ČR a slouží studentům, administrativním zaměstnancům i profesionálům z řad ozbrojených sborů. Studenti akademie jsou přijati na základě běžného přijímacího řízení na vysoké školy. V rámci studia některých bakalářských oborů studenti absolvují povinně volitelné předměty Sebeobrana a profesní příprava, Střelecká příprava. V areálu se nacházejí: vysoká škola a rektorát, slavnostní aula, studijní knihovna, odborná knihovna, prodejna odborné literatury, administrativní prostory, polygrafická dílna pouze pro potřeby akademie, jídelna pro zaměstnance a studenty, bufet pro veřejnost, bazén, vnitřní stělnice, venkovní i vnitřní sportoviště, prostory pro ubytování, zdravotní středisko a kadeřnictví.

V budově C se v přízemí nachází slavnostní aula a jídelna pro studenty, v nepřístupném 1. patře jídelna pro zaměstnance a kancelář jídelny.

### Přístup k areálu, MHD a parkování

Uzavřený areál Policejní akademie ČR se rozkládá u Lhotecké ulice. Od nejbližší oboustranné zastávky MHD „Sídliště Lhotka“ vede ke vchodu z obou směrů příjezdu bezbariérová trasa (100 m, nebo 240 m při přecházení ulice). Parkování pro ZTP není vyhrazeno.

### Přístup k budově C

Od vchodu do areálu a vrátnice s neomezeným provozem pokračuje bezbariérová trasa po málo frekventované areálové komunikaci. Z komunikace na pevnou rampu je nutné překonat nájezd s nepravidelným sklonem (podélný až 28,1%, šířka nájezdu 130 cm, délka 57 cm). Nájezd z litého asfaltu upravuje přejezd kamenného obrubníku (+ 16 cm). Trasa pokračuje na pevnou rampu o délce 10,2 m a sklonu 4,9% a po zastřešeném chodníku k budově C.

**Trasu od vrátnice k budově C po chodníku nedoporučujeme** - je nutné překonávat nesklopené obrubníky s výškovými rozdíly 5 – 15 cm a pokračovat po schodišti přiléhajícím k budově C + 3 schody.

### Interiér

Ve vstupu do budovy C Policejní akademie ČR jsou instalovány automatické prosklené dveře s dostatečným průchodem. Před dveřmi je schod + 1, schod překoná mobilní nájezd o šířce 102 cm, podesta před vchodem o šířce 110 cm.

Aula má svažující se stupňovité uspořádání s celkovou kapacitou 350 míst v hlavním sále a dalšími 181 místy na galerii. V úrovni vstupu je poslední řada s kapacitou 12 míst, která mohou být uvolněna pro stání vozíku. Šířka místa je 102 cm.

V přízemí budovy C se nachází jídelna se samoobslužným provozem. Objednávkový systém funguje přes internet, nebo prostřednictvím kiosků (výška 120 cm). V jídelně je instalován kartový systém s čtečkou – jsou k dispozici 3 terminály, nebo s volbou výdej jídla pomáhá personál. Výdejní pult s podjezdem ve výšce 80 cm. Jídelní stolky s podjezdem (výška 73 cm).

V 1. patře se nachází jídelna pro zaměstnance, šatny a přípravné místnosti a kancelář hospodářky jídelny, kde se v hotovosti hradí strava. Ukládání debetu na stravování, kancelář č. 211, 213, pondělí až středa od 07.00 do 09.00 hodin a od 11.00 do 13.00 hodin. Debet ukládá strážník v hotovosti. Pro dopomoc je možné využít telefonní číslo v úvodu popisu.

V budově C jsou tři nákladní výtahy, které neslouží k dopravě osob.

#### Bezbariérové WC I.

Bezbariérové WC se nachází u auly v přízemí. Před samootevíracími prosklenými dveřmi je + 1 schod, který zpřístupňuje v provozní době budovy nájezdová mobilní rampa o šířce 102 cm. Dveře do kabiny jsou široké 80 cm, otevíravé ven, jsou opatřené madlem a zámkem odjistitelným zvenku. Velikost kabiny 170 x 160 cm. Mísa (výška 47 cm) se nachází proti dveřím, nástup na mísu z boku, obě madla jsou funkční. Toaletní papír je instalován v dosahu mísy, splachování mísy boční. Umyvadlo je opatřené sklopným zrcadlem a má dostatečný podjezd. V kabině není nouzové signalizační zařízení a přebalovací pult.

Úpravy pro nevidomé a sluchově postižené nejsou k dispozici.

## Budova D - tělocvičny, bazén, rehabilitace



Adresa: Policejní akademie ČR, Lhotecká 556/7, Praha 4

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.

### Základní přehled přístupnosti



### Základní charakteristika

Areál Policejní akademie ČR spravuje Ministerstvo vnitra ČR a slouží studentům, administrativním zaměstnancům i profesionálům z řad ozbrojených sborů. Studenti akademie jsou přijati na základě běžného přijímacího řízení na vysoké školy. V rámci studia některých bakalářských oborů studenti absolvují povinně volitelné předměty Sebeobrana a profesní příprava, Střelecká příprava. V areálu se nacházejí: vysoká škola a rektorát, slavnostní aula, studijní knihovna, odborná knihovna, prodejna odborné literatury, administrativní prostory, typografická dílna pouze pro potřeby akademie, jídelna pro zaměstnance a studenty, bufet pro veřejnost, bazén, vnitřní stělnice, venkovní i vnitřní sportoviště, prostory pro ubytování, zdravotní středisko a kadeřnictví.

### Přístup k areálu, MHD a parkování

Uzavřený areál Policejní akademie ČR se rozkládá u Lhotecké ulice. Od nejbližší oboustranné zastávky MHD „Sídliště Lhotka“ vede ke vchodu z obou směrů příjezdu bezbariérová trasa (100 m, nebo 240 m při přecházení ulice). Parkování pro ZTP není vyhrazeno.

### Přístup k budově D

Budovu D, ve kterém se nachází bazén, rehabilitace a tělocvičny najdeme v severní části areálu, přímým směrem od vrátnice, po chodníku mezi fasádami budov A1 a A2. Povrch pěší komunikace je přerušován povrchovými terénními nerovnostmi, obrubníky bez sklopení. Před budovou nejsou vyhrazena místa pro návštěvníky ani pro ZTP.

### Interiér

Bazén je využíván uzavřenými skupinami po předchozí dohodě, tělocvičny slouží pro školní výuku sportovní přípravu studentů akademie. Rehabilitace v 1. patře slouží výhradně pro léčení poúrazových stavů zaměstnanců Ministerstva vnitra. Do budovy je jediný přístup po hlavním schodišti + 15 schodů. Vchod do budovy umožňují dvoukřídlé prosklené dveře otevíravé ven. Křídlo dveří má 76 cm. Z recepcie je možné pokračovat do posilovny průchodem 70 cm – 5 schodů. Přes šatny a sprchy se vstupuje k bazénu po schodišti – 6 schodů. Bazénová část je rozdělena na malý rehabilitační bazén a plavecký bazén délky 25 m. K rehabilitačnímu bazénu sestupuje z šatny – 5 schodů. U bazénů není instalováno zvedací zařízení.

V 1. patře, kam vede schodiště (+8 a + 18) z hlavního vestibulu se nacházejí tělocvičny s šatnami a pravé části budovy oddělení FLBR. K vstupu do tělocvičen pokračuje schodiště -6. Mezi dvěma tělocvičnami a šatnami jsou výškové rozdíly +3 cm, šatny jsou vybaveny sprchami a sociálním

zařízením. Běžná WC mají v pánské části dveře šířky 80 cm, vnitřní do kabiny 70 cm, v dámské části obojí dveře šířky 60 cm.

Do uzavřeného oddělení FLBR pacienti vcházejí přes dvoukřídlové dveře (120 cm), křídlo dveří má šířku 80 cm. V rehabilitačním provozu výškové rozdíly podlahy při vstupu do místností dosahují až 5 cm. Přízemí a 1. patro do prostoru rehabilitace vertikálně spojuje nákladní plošina, která slouží pouze pro přepravu materiálu. V uzavřeném provozu jsou uživatelům k dispozici běžná WC s šířkou dveří 60 cm.

Úpravy pro nevidomé a sluchově postižené nejsou k dispozici.

## Budovy G a H – ubytovací zařízení



Adresa: Policejní akademie ČR, Lhotecká 559/7, Praha 4

Ubytovna G recepce tel: 974828735, 974828736, ubytovna H recepce tel: 974828749

### Základní přehled přístupnosti



### Základní charakteristika

Areál Policejní akademie ČR spravuje Ministerstvo vnitra ČR a slouží studentům, administrativním zaměstnancům i profesionálům z řad ozbrojených sborů. V budově G a části budovy H (7. - 14. patro) jsou ubytovací prostory.

### Přístup k areálu, MHD a parkování

Uzavřený areál Policejní akademie ČR se rozkládá u Lhotecké ulice. Od nejbližší oboustranné zastávky MHD „Sídliště Lhotka“ vede ke vchodu z obou směrů příjezdu bezbariérová trasa (100 m, nebo 240 m při přecházení ulice). Parkování pro ZTP není vyhrazeno.

### Přístup k budovám G a H

Obě budovy spolu sousedí a mají identické řešení přístupu ke vchodu + 6 schodišťových stupňů je kopírováno pevnou rampou opatřenou zábradlím, šířka rampy 105 cm, sklon 20%, celková délka rampy 5 m. Budova H se nachází ve svažitém terénu, ke vstupu je možné se dostat také shora od budovy H po schodišti (-17 schodů).

### Interiér

Ve vstupu do obou budov jsou instalovány automatické prosklené dveře (šířka 80 cm) Před dveřmi je schod + 1, schod překoná mobilní nájezd o šířce dveří. Na podestě se nacházejí zapuštěné kovové rošty (oka velikosti +2 cm). Ve vestibulu je instalován informační systém a recepce (výška pultu 107 cm). Z recepce obsluhují vertikální pohyb po budově dva osobní výtahy s automatickými dveřmi o šířce 80 cm. Obousměrné ovládání výtahu je ve výšce 116 cm, světelné ukazatele pohybu nad ovládaním.

### Popis a vybavení pokojů

Studentské pokoje jsou shodné dispozice – dva pokoje pro dvě osoby mají společné sociální zařízení. Manipulační prostor v pokoji a podjezd stolků jsou dostatečné. Vchod do koupelny z pokoje má šířku 80 cm, dveře otevíravé do pokoje, vstup na WC má šířku 60 cm a dveře se otevírají ven směrem do koupelny. Sprchový kout – výška vaničky 31 cm.

Úpravy pro nevidomé a sluchově postižené nejsou k dispozici.

## Budova H – zdravotnické zařízení MV



Adresa: Policejní akademie ČR, Lhotecká 559/7, Praha 4

### Základní přehled přístupnosti



### Základní charakteristika

Areál Policejní akademie ČR spravuje Ministerstvo vnitra ČR a slouží studentům, administrativním zaměstnancům i profesionálům z řad ozbrojených sborů. V budově H v západní části areálu jsou zaměstnancům MV ČR poskytovány zdravotnické služby. Poliklinika sídlí v 6 podlažích (ze 14). Další podlaží objektu slouží pro ubytování.

### Přístup k areálu, MHD a parkování

Uzavřený areál Policejní akademie ČR se rozkládá u Lhotecké ulice. Od nejbližší oboustranné zastávky MHD „Sídliště Lhotka“ vede ke vchodu z obou směrů příjezdu bezbariérová trasa (100 m, nebo 240 m při přecházení ulice). Parkování pro ZTP není vyhrazeno.

### Přístup k budově H

Budova se nachází ve svažitém terénu, ke vstupu je možné se dostat buď shora po schodišti (-17 schodů), nebo zdola po schodišti (+6 schodů), u kterého je pevná rampa opatřená zábradlím, šířka rampy 105 cm, sklon 20%, celková délka rampy 5 m.

### Interiér

Ve vstupu do budovy jsou instalovány automatické prosklené dveře (šířka 80 cm) Před dveřmi je schod + 1, schod překoná mobilní nájezd o šířce dveří. Na podestě se nacházejí zapuštěné kovové rošty (oka velikosti +2 cm). Ve vestibulu je instalován informační systém a recepce (výška pultu 107 cm). Z recepce obsluhují vertikální pohyb po budově dva osobní výtahy. V patrech s poliklinikou jsou před výtahy instalovány mříže, které zužují manipulační prostor na 110 cm.

### Výtahy

Výtahy s automatickými dveřmi o šířce 80 cm. Obousměrné ovládání výtahu je ve výšce 116 cm, světelné ukazatele pohybu nad ovládním.

### Sociální zařízení

Pacientům je k dispozici WC v 1. patře. Vchod o šířce 80 cm, dveře otevíravé ven, vnitřní dveře do kabinek snížená šířka na 70 cm. Kabina má rozměry běžného WC.

Úpravy pro nevidomé a sluchově postižené nejsou k dispozici.